



# CONFINDUSTRIA ROMAGNA

## AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

**Comunicazione AS/S/3220 del 09/06/2020**

**a cura di  Davide Ceccato**

---

### **COVID-19 - Sicurezza ed igiene sul lavoro - impianti di condizionamento aria – indicazione della regione Emilia-Romagna**

*La Regione ha emanato nuove misure inerenti microclima e impianti di condizionamento,  
introducendo nuove misure di precauzione*

---

La Regione con ordinanza N. 98 del 06/06/2020, modificando precedenti protocolli regionali, interviene sulle misure inerenti microclima e impianti di condizionamento, introducendo nuove prescrizioni di precauzione, che si riportano di seguito:

1. favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni;
2. verifica dell'efficacia degli impianti in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti (l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna).
3. Per gli impianti di condizionamento:
  1. -è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
  2. vanno in ogni caso rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto;
  3. va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
  4. se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.
4. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria".

Le violazioni dell'ordinanza comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail [dceccato@confindustriaromagna.it](mailto:dceccato@confindustriaromagna.it)).